

**金鹰基金管理有限公司**

**越秀金融大厦 30 层机房及弱电智能化项目  
采购标书**

2015 年 10 月

# 目录

第一部分 招标说明 .....	1
1.1. 招标项目 .....	1
1.2. 项目实施地点及时间.....	1
1.3. 回标截止日期 .....	1
1.4. 回标地点 .....	1
1.5. 联系人 .....	1
1.6. 投诉电话 .....	1
第二部分 投标须知 .....	2
2.1. 招标文件解释 .....	2
2.2. 投标人准入必须条件.....	2
2.3. 招标文件修改 .....	2
2.4. 投标文件的编制 .....	2
2.5. 投标书的递交 .....	4
2.6. 评标 .....	4
2.7. 招标单位对投标人提交的投标文件予以保密，但不退还。 .....	5
第三部分 招标项目要求 .....	6
3.1 技术服务 .....	6
3.2 验收 .....	6
3.3 项目培训要求 .....	6
3.4 付款方式 .....	7
第四部分 项目具体内容与需求.....	8
4.1 项目介绍 .....	8
4.2 工程范围 .....	8
4.3 各子系统技术要求.....	9
4.4 投标要求 .....	13
附件二 .....	16
附件三 .....	18
附件四 .....	19

# 第一部分 招标说明

## 1.1. 招标项目

本次的招标项目是金鹰基金越秀金融大厦 30 层机房及弱电智能化项目。

## 1.2. 项目实施地点及时间

金鹰基金管理有限公司越秀金融大厦 30 层新建办公室

地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

实施时间：2015 年 11 月

## 1.3. 回标截止日期

2015 年 10 月 28 日 9:00 之前需将投标文件送达投标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不受理。

## 1.4. 回标地点

金鹰基金管理有限公司 综合管理部

地址：广州市体育西路 168 号城建大厦 23 层

联系人：范小姐

联系电话：020-83283441

邮政编码：510600

## 1.5. 联系人

金鹰基金管理有限公司 信息技术部

办公电话：020-83282872

联系人：林先生

## 1.6. 投诉电话

金鹰基金管理有限公司 监察稽核部

办公电话：020-83284985

联系人：蔡先生

## 第二部分 投标须知

本此招标的主要目的是：遵循公开、公平、公正的原则，使招标项目能够达到技术先进、价格合理、服务到位的要求，确保项目顺利完成。

### 2.1. 招标文件解释

投标单位如果对本标书有任何疑问，请直接或书面与招标单位联系人进行联系答疑。

### 2.2. 投标人准入必须条件

1. 具有《中华人民共和国企业法人营业执照》和《税务登记证》的独立法人；
2. 成立3年以上，注册资本金为1000万元或以上，在广州需有网点及技术人员；
3. 投标人必须具有国家建筑智能化资质二级以上，提供资质文件复印件。
4. 投标人必须是设备制造商或制造商合法授权的经销商或代理商。
5. 投标人必须有设备（含系统或软件）制造（开发）厂商对本标的合法授权书；
6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加各类采购活动和经营活动中没有重大违法违规记录；
7. 投标人必须负责投标产品的技术方案的实施、投标产品的质量保证金和提供及时的售后服务。
8. 有证券、基金、期货或银行等金融行业服务经验的可优先考虑。

### 2.3. 招标文件修改

招标文件修改通知书是招标文件的组成部分，对投标单位具有约束力。

### 2.4. 投标文件的编制

1. 投标文件应提供一式两份，一份正本（必须注明“正本”字样，投标单位必须加盖骑缝公章），四份副本。如果正本和副本有任何差异，以正本为准。投标文件不得有任何涂改。

2. 投标单位需要提供投标文件电子文档壹份（以 CD 光盘提供）。

3. 投标文件应包括下列内容，并按此顺序装订：（封面除外）

- 投标函。（见附件四）
- 投标报价汇总表、明细表（见下述.4 报价要求）。
- 技术方案建议书。（包括但不限于描述本次项目的技术实现方案）
- 项目实施与技术服务计划书。（包括但不限于描述本次项目的实施时间表、后续服务计划）  
  
应包括项目实施、系统安装、调试、技术支持、售后服务、技术培训，参加技术服务的人员名单和资质证明，共同工作、技术交底、文档编制和验收等内容。文档部分要有详细目录、 每部分的具体格式及编制说明
- 投标单位的企业法人营业执照（复印件）。
- 投标单位基本情况材料（包括但不限于公司注册资金、营业规模、利润、员工规模、分支机构状况、质保体系、服务保证等）。
- 各厂商的代理资质证明（复印件）及各厂商就本次项目的授权书（原件）。
- 参与本次项目现场实施工作的厂商认证工程师资质证明（复印件）。
- 介绍本项目参与者情况，包括人数、资历、组织结构等。
- 投标本次项目经理简历及其主要主持的成功范例，并出示用户证明材料及项目合同(复印件)。
- 最近两年来的主要客户名单, 提供至少三家客户的合同盖章签字页复印件；
- 投标人典型案例实施方案及具体实施情况报告（包括各种性能指标与参数）、客户名称、客户联系人、联系电话、系统简介、安装时间及现状。（如有）
- 法定代表人授权书（见附件三）
- 保密协议书（见附件一）
- 廉洁协议书（见附件二）

**以上文件必需分别加盖投标单位公章。**

#### 4. 报价要求

报价明细：应包括硬件设备单价、软件单件（如有）、运输费用（如有）、系统集成（安装实施）费（如有）、后续服务单价（如有）等，均应详细列出清单。

报价合计：请分别列出硬件合计、软件合计、服务等合计，并且合并计算总价。

投标人提供的报价中不包含视频监控系统、入侵报警系统、背景音乐系统的线材费用，以上三个系统的线材由金鹰基金单独采购。

除报价方对错处作必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价方法定代表人或其授权代表签字和盖章。

报价单位为：人民币（元）

### 2.5. 投标书的递交

1. 投标单位应按要求将投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标单位公章。
2. 投标书送交金鹰基金管理有限公司，地址：广州市体育西路 168 号城建大厦 23 楼 综合管理部，联系人：范小姐，联系电话：020-83283441。
3. 有下列情况的，其投标书无效（废标）：
  1. 投标书未按规定密封。
  2. 投标书未盖单位公章。
  3. 投标书逾期送达。
  4. 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

### 2.6. 评标

为利于投标评审，本招标单位在自行开标后，将由本招标单位自行组织人员，根据投标书进行全面的评标，评标结果本招标单位将通过电话或邮件形式通知到各投标单位。

评标过程中，本招标单位可根据需要安排投标商进行现场讲标（时间另行通知），

如果本招标单位对投标书中内容或方案等有疑问，也可以通过电话、邮件或书面方式向投标商进行咨询。

## **2.7. 招标单位对投标人提交的投标文件予以保密，但不退还。**

## 第三部分 招标项目要求

### 3.1 技术服务

- 1、投标单位必须提供设备免费送货及安装调试工作，如需另外收费请特别提出；
- 2、投标单位应本着认真负责的态度做好投标的整体方案，并提出长期保修、维护等服务以及今后技术支持的措施、计划和承诺。
- 3、投标单位须有健全的维护体系，提供 7 \*24 小时不间断热线服务及现场服务。
- 4、投标单位应提供系统支持及维护方案，同时在完成后应承诺其售后技术支持，自项目通过验收日期开始计算，免费上门保修及维护三年。硬件产品部分维保期内每季度须对所供设备提供巡检服务，并提交书面巡检报告。
- 5、投标单位应能在三年免费维护期内每季度对精密空调系统、UPS 系统提供应急演练切换的技术支持服务，并提供设备切换演练的书面报告。
- 6、参与投标的设备需满足基金公司的安全及稳定性要求，投标单位所提供的设备必须具备金融行业的成功案例。
- 7、参与投标的单位应负责设备的后续调试工作，配合应用软件供应商做好项目实施工作，并解决因兼容性问题等产生的技术故障。
- 8、当设备出现故障时候，中标厂商应该为我方提供相应备件服务。

### 3.2 验收

- 1、中标单位在将设备送至各指定地点后，将由招标单位专人进行验收。
- 2、验收设备时出现性能指标或功能上不符合投标书时，招标单位有拒收的权利。
- 3、由于验收不合格，招标单位将追究投标单位法律和经济责任。
- 4、验收过程中供应商需提供设备的安装调试服务。

### 3.3 项目培训要求

- 1、投标单位应保证提供有经验的教员，使员工在培训后能够独立地对系统进行管理和维护，而不需投标商的人员在场指导。
- 2、培训包括技术培训和产品使用培训。
- 3、培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时。

4、培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；培训的费用和人数。

### **3.4 付款方式**

1、本招标单位约定以下的付款方式，投标单位如无在投标书中明确说明，将视为同意该付款方式：

- a) 本招标单位与中标单位签订采购合同，自合同签订日起 15 个工作日内，本招标单位支付合同总额 20%；
- b) 设备安装调试完成启用后，7 个工作日内向中标单位支付合同金额 60%；
- c) 系统总体验收并正常运行 1 个月后，7 个工作日内向中标单位支付所有合同余款。

# 第四部分 项目具体内容与需求

## 4.1 项目介绍

我公司因办公室搬迁和在新办公室建设灾备机房，新办公室需安装部署弱电智能化产品、及新建机房主要设备的安装配置，现对该项目实施方案及相关设备、软件进行招标采购和建设。

## 4.2 工程范围

### 1、项目位置

本项目位于广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层。

### 2、工程范围

#### (1) 视频监控系统

网络摄像头的安装调试

硬盘录像机的安装调试

#### (2) 入侵报警系统

24 个房间的入侵报警装置安装

#### (3) 背景音乐系统

44 个天花扬声器的安装及配套功放、话筒安装；

#### (4) 多媒体会议室系统

原有多媒体会议的话筒、功放、广播的安装；

投影机及电动幕布的安装；

#### (5) 精密空调系统

楼层管井至机房的冷冻水管安装

精密空调设备安装；

精密空调给排水处理；

防水设计；

气流组织设计；

#### (6) 机房 UPS 设备系统

UPS 的安装；

电池组的安装；

电池开关箱的安装；

### 3、弱电智能化项目布点

视频监控系统、入侵报警系统、背景音乐系统的布点设计由招标单位通过电子邮件的方式发给投标单位相关联系人，投标单位须根据招标单位提供的布点设计进行设备安装调试。

## 4.3 各子系统技术要求

### 1、视频监控系统

根据我司提供的点位图做配置：

#### (1) 摄像头要求

- 数量：38 台红外网络半球摄像头，1 台网络红外球机。
- 网络摄像头功能要求：红外半球摄像头为 200 万像素，LED 红外 10-30 米，2.8/4/6/8/12mm 镜头可选，DC12V，背光补偿，数字宽动态，ROI，支持 128G micro SD、IK10，支持 H.265；
- 网络红外球机功能要求：红外球机为 200 万像素，20 倍光学变焦，支持 H.265 兼容 H.264，超低照度，3D 降噪，ROI，透雾，强光抑制，Smart IR，红外 150 米。

#### (2) 网络硬盘录像机要求

- 数量：2 台
- 功能要求：每台至少支持 24 路 H.265、H.264 混合接入，视频存储时间不少于 90 天。

### 2、入侵报警系统

根据我司提供的点位图做配置：

#### (1) 功能要求

- 共计 24 个房间需要设置入侵报警；
- 任一房间在布防状态下发生入侵，对应房间门口的声光报警器发出警报；
- 三鉴探头支持微波+红外+人工智能，有效减少误报，红外防遮挡，被遮挡时切换到单技术探测；
- 总线报警主机，支持 128 个扩展设备，最大支持 1018 个防区，内置总线驱动器，带串口可连软件；
- 管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯。

### 3、背景音乐系统

根据我司提供的点位图做配置：

(1) 需求

- 利旧原有功放及广播系统，需配置 44 个 5 寸天花扬声器。

(2) 播放主机配置安装调试。

### 4、多媒体会议室系统

(1) 原有会议室话筒及音响需利旧重新安装；

(2) 配置一台投影机及对应投影幕布；

(3) 投影机要求：

- 产品类型：CB-4650 工程投影机
- 投影技术：3LCD
- 亮度：5200 流明
- 对比度：5000:1
- 标准分辨率：XGA（1024\*768）
- 屏幕比例：4:3
- 投影尺寸：30-300 英寸
- 支持镜头 30 度位移；

(4) 投影幕布要求：

- 电动幕布，4:3, 180 寸，3.6m\*2.7m；

### 5、机房精密空调系统

本次空调机组选型范围如下表：

表一：选型技术明细表

总冷量要求 (KW)	送风方式	室内风机与电机数量	风量 (m <sup>3</sup> /h)	加湿量 (kg/h)	电加热 (KW)	室内机尺寸最大值 (宽×深×高 mm)
≥42	下送风	≥1	≥1000 0	≥5	≥6	850×890×1980

注. 机组的制冷量是在冷冻水进水温度 7℃，出水温度 12℃，室内回风温度 24℃，相对

湿度 50%的条件下测定的。

#### (1) 精密空调需求

- 产品类型：恒温恒湿冷冻水精密空调（SCU420DE）
- 数量：2 台
- 制冷量：不少于 42KW
- 送回风方式：下送风上回风
- 风机类型：下沉式 EC 风机
- 蒸发器：选用 “A” 型大面积换热水盘，保障换热效率
- 加湿：采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的电极蒸汽加湿
- 机组应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于 500 条，机组应有自动保护，自动恢复，自动重新启动等功能。
- 全正面维护
- 支持轮值群控、来电自启动
- 设备具备 RS232/RS485 接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压 500V、1 分钟不击穿或闪烁)
- 设备生产厂家应为国内专业的精密空调品牌设备厂家，在广州需有售后服务点及备品备件库
- 投标时需提供设备厂家开具有原厂一年质保的售后服务承诺函，同时提供厂家设备 ISO9001 质量证书、CRAA 产品认证证书、国防通信网设备器材进网许可证、精密空调控制系统主控软件计算机软件著作权登记证书等

#### (2) 给排水需求

应考虑冷冻水精密空调的加湿及进回水管路的漏水及冷凝水的排水处理。

(3) 需负责安装楼层管井接至机房的冷冻水管。

## 6、机房 UPS 设备系统

#### (1) UPS 需求：

- 产品类型：塔式高频 UPS
- 数量：2 台
- 功率容量：60KVA
- 输入功率因素： 0.99
- 输出功率因素：0.9

➤ UPS 具备 ABM 三段式电池管理技术,能使整个电池组管理处于充电,浮充,休眠三段式智能循环充放电模式,并自动进行两阶段电池性能检测,有效延长电池的使用寿命和提高电池组的可靠性。

➤ 每台 UPS 主机要求具备无线热同步直接并机的功能,能够消除单点故障,满足现时高可靠供电的需求。

➤ UPS 具备电池节数(12V/节)可调能力,满足电池故障的应急处置要求,调节范围满足:32/33/34/35/36/37/38/39/40 单双节可调。

➤ UPS 系统需提供及安装 UPS 配电柜至 UPS 的输入电缆、外置旁路电缆及电池组连接电缆。

➤ 投标时需提供设备原厂生产厂家针对本项目的一年售后服务承诺函

(2) 电池组需求:

➤ 产品类型: 铅酸蓄电池

➤ 数量: 每台 UPS 两组电池, 每组 36 节

➤ 电池规格: NP100-12, 12V, 100AH

➤ 设计寿命: 5 年, 25℃

➤ 无游离酸, 电池可倒放 90° 安全使用

➤ 每台 UPS 后备时间不少于 1 小时, 系统后备时间不少于 2 小时。

主要设备选型			
序号	产品名称	品牌框定	备注
1	摄像头	海康威视	1/2.8" CMOS, 200 万, LED 红外 10-30 米, 2.8/4/6/8/12mm 镜头可选, DC12V, IP66, 背光补偿, 数字宽动态, ROI, 支持 128G micro SD、IK10, 支持 H.265
	球机	海康威视	200 万/20 倍光学/支持 H.265 兼容 H.264/超低照度/3D 降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外 150 米
2	硬盘录像机	海康威视	24 路 H.265、H.264 混合接入/256M 接入/256M 存储/256M 转发/8 盘位/Raid/2 个 HDMI、2

			个 VGA, HDMI1 支持 4K 显示/16 路 1080P H. 265、H. 264 混合解码/2 个千兆网口/2 个 USB2. 0, 1 个 USB3. 0/Smart 2. 0/N+1 热备/ANR/浓缩播放/车牌检索/人脸检索
3	硬盘	希捷	7200 转, 不少于 90 天的存储记录
4	入侵报警系统	IFCS	分区独立报警
5	天花扬声器	VESIT	
6	投影机	EPSON、Panasonic	
7	精密空调	依米康	42KW 制冷量
8	UPS	伊顿、施耐德	高频机, 93E 60KVA
9	汤浅蓄电池	汤浅	系统 2 小时后备用时间
10	电缆	广州电缆	

#### 4.4 投标要求

1. 此次招标, 设备要求是相应方案中备选品牌, 其中硬件部分含 3 年 7\*24\*4 上门或更高级别的保修服务(部件+人工)。
2. 硬件设备需要供应商负责安装调试工作。
3. 所有设备需采 CTO 方式发货至我方, 设备外包箱注明用户信息, 设备为原厂设备, 供应商不得拆封。
4. 各投标商须在投标文件中明确供货期(从我方通知中标至设备到货的时间), 实施期(从设备到货至安装调试并交付我方使用的时间)。
5. 投标人方需提供完整的技术文档, 至少包括: 实施方案、实施工艺、维护手册、切换应急方案、测试方案、测试报告、验收方案、资源分配及运行情况报告、验收报告;
6. 投标人应根据招标单位需求制定详细的实施计划, 具体内容包括: 组织结构、

实施人员、实施时间进度表、各阶段实施目标、各阶段实施内容概述、各阶段提交文档、各阶段完成标准等，实施计划需经招标单位项目组核准。投标人应在合同签订后 5 个工作日内完成本项目的实施计划和详细方案；

7. 各投标人须仔细阅读本需求，回标中如有重大漏项，其投标方案将作为废标处理。
8. 中标单位在项目建设过程中，如我方要求增加本招标文件中的服务器或其他设备，中标单位的单项报价不得高于此次投标文件中的单项报价。
9. 项目验收时须提供《设备到货验收报告》、《设备安装报告》、《测试报告》、《安装指南》、《操作手册》以及相关培训文档。

# 金鹰基金招投标保密协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

鉴于甲方拟就                    项目对外公开招标（邀请招标），而乙方作为符合资格的招标对象拟参与该项目的竞标，现双方达成如下保密协议：

第一条 乙方对甲方本次招标项目工作过程中涉及到的内幕信息、商业秘密或者所获得或知悉的秘密信息及未公开信息均负有严格的保密义务。乙方不得在事先未取得甲方书面同意之前，在任何时间以任何方式予以泄露。

第二条 保密期限：本保密协议长期有效，乙方必须严格保密，直到从甲方知悉该信息向公众公开。

第三条 乙方因违反本协议规定而给甲方造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿或采取其他法律行动；乙方应向受损方承担相应的法律责任，并赔偿受损方所遭受的经济损失。

第四条 本协议经双方签字盖章后生效。

第五条 本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执壹份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

授权代表：

授权代表：

年 月 日

年 月 日

## 附件二

# 金鹰基金招投标廉洁协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

为使甲乙双方在招投标过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在招投标过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其单位和个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先征得单位领导同意。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与招投标事项相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级主管部门或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实

和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方合作。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1—3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在招投标项目进行过程中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目实施合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

十一、本廉洁协议经双方签字盖章后立即生效。

十二、本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

法定代表人

法定代表人

（或授权签约人）：

（或授权签约人）：

地址：

地址：

电话：

电话：

签约日期：

签约日期：

# 附件三

## 法定代表人授权委托书

致：金鹰基金管理有限公司

本授权委托书证明书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）是\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（身份证号码为\_\_\_\_\_）为我的代理人，以本公司的名义参加金鹰基金管理有限公司的金鹰基金越秀金融大厦 30 层机房及弱电智能化项目的投标。委托代理人所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

单位：（盖章）\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

投标单位：（盖法人单位公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本授权委托书于2015年   月   日签字生效，特此声明。

（注：须附授权代理人身份证复印件）

# 附件四

## 投 标 函

致：金鹰基金管理有限公司

\_\_\_\_\_（投标单位全称）授权\_\_\_\_\_（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的金鹰基金越秀金融大厦 30 层机房及弱电智能化项目 招标邀请活动，现提交如下投标文件：投标书正本 1 份，副本 4 份，电子版标书 1 份，包含招标文件里“投标文件要求”所规定的全部投标文件。

我方的投标报价及投标文件有效期为2015 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

投标人地址：（实际办公地址）\_\_\_\_\_

授权代表姓名（印刷体）：\_\_\_\_\_

（手写签名）：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_